

Las **fuentes de agua potable** son infraestructuras básicas que se ubican en espacios urbanos como aceras, parques y jardines. Para su instalación se requiere únicamente una acometida de agua potable y un desagüe.

Conforme al **Real Decreto 140/2003**, la responsabilidad de asegurar la calidad del agua en las fuentes públicas instaladas en una localidad recae en el Ayuntamiento o en las entidades que gestionan los espacios deportivos y de ocio.

En ocasiones, determinados factores pueden llegar a alterar la calidad del agua de las fuentes públicas, lo que pueden llevar a incumplimientos de la legislación.

Estos factores son, principalmente:



Su instalación en lugares inapropiados o alejados de la red general de distribución



El empleo de materiales no aptos



La reapertura de las fuentes en primavera, tras su desactivación en invierno

Con el propósito de mejorar la calidad del agua en las fuentes públicas, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recomienda tener en cuenta los siguientes criterios:

Medidas en las fuentes que se han cerrado durante el invierno

- Antes de su puesta en servicio, dejar correr el agua abundantemente con el fin de que se renueve toda el agua de la tubería.

Diseño e instalación de fuentes públicas

- Emplear tuberías de calidad alimentaria.
- Colocar las fuentes en lugares próximos a la red general de distribución reduciendo al máximo la longitud de los tramos de acometida y de tubería de alimentación.
- No conectar las fuentes a redes de riego. Recuerde que es preciso desplazar las fuentes conectadas a redes de riego a otras zonas en las que exista red de abastecimiento.
- Evitar las fuentes ornamentales que resulten difíciles de desmontar y desinfectar en caso de necesidad.
- Facilitar, mediante el diseño de la fuente y el espacio circundante, la accesibilidad de las personas con discapacidad.
- Evitar en lo posible el acceso de animales al grifo.
- Consultar con la Mancomunidad la red de abastecimiento antes de colocar una fuente nueva o de desplazar las que actualmente están conectadas a redes de riego.

Edateko uraren iturri publikoak kokatzeko eta berriro martxan jartzeko



Edateko uraren iturriak oinarritzko azpiegiturak dira, hiriko hainbat tokitan egoten direnak, hala nola espaloietan, parkeetan eta lorategietan. Iturriak kokatzeko, edateko uraren hargune bat eta hustubide bat baino ez da behar.

140/2003 Errege Dekretuaren arabera, herri batean kokatutako iturri publikoetan uraren kalitatea ziurtatzeko ardura eta erantzukizuna Udalari edo kirol- eta aisia-eremuak kudeatzen dituzten erakundeei dagokie.

Zenbaitetan, hainbat faktorek iturri publikoetako uraren kalitatea alda dezakete, eta horrek ekar dezake legeria ez betetzea.

Nagusiki, hauek dira faktore horiek:



Desegokiak diren tokietan edo banaketa-sare nagusitik urrun daudenetan kokatuta egotea



Egokiak ez diren materialak erabiltzea



Neguan desaktibatuta egon eta gero, udaberrian berriro martxan jartzea iturriak

Iturri publikoetako uraren kalitatea hobetzeko helburuarekin, Iruñerriko Mankomunitateak gomendatzen du irizpide hauek aintzat hartzea:

Neguan itxi diren iturrietarako neurriak

- Zerbitzuan jarri aurretik, ur ugari ateratzen utzi behar da, hodiko ur guztia berritzeko helburuarekin.

Iturri publikoen diseinua eta instalazioa

- Elikadura-kalitateko hodiak erabili behar dira.
- Iturriak banaketa-sare nagusitik gertu dauden tokietan jarri behar dira, hargune-zatien eta elikatzeko hodiaren luzera ahalik eta gehiena murriztuta.
- Iturriak ez dira konektatu behar ureztatze-sareetara. Gogoan izan behar da ureztatze-sareetara konektatuta dauden iturriak hornidura-sarea dagoen beste toki batzuetara lekualdatu behar direla.
- Beharrezkoa izanez gero desmuntatzen eta desinfektatzen zailak diren iturri apaingarriak saihestu behar dira.
- Iturriaren eta inguruan duen tokiaren diseinuaren bidez, desgaitasuna duten pertsonak iritsi ahal izatea erraztu behar da.
- Animaliak txorrotara iritsi ahal izatea ekidin behar da ahal den neurrian.
- Kontsultatu Mankomunitateari hornidura-sarea, iturri berria jarri edo egun ureztatze-sareetara konektatuta daudenak lekualdatu aurretik.

Recomendaciones para la instalación y reapertura de fuentes públicas de agua potable

